

Wir, die

F. W. Oventrop GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Str.1
D-59939 Olsberg

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte mit den Anforderungen konform sind, die in der

Richtlinie 97/23/EG

festgelegt sind.

Produkt

„Logafix“ Kugelhähne

Art. – Nr.	DN [mm]	PN [bar]	Temperatur-Bereich [°C]	Fluidgruppe	CE- Zeichen	Modul
168 03 03	10	16	0 / +100	Artikel 3 Absatz 1.3 a Fluide d. Gruppe 2	Nein *)	—
168 03 04	15					
168 03 06	20					
168 03 08	25					
168 03 10	32					
168 03 12	40					
168 03 16	50					

*) Diese Kugelhähne fallen unter Artikel 3 Absatz 3 der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG und dürfen keine CE-Kennzeichnung erhalten.

Angewandte Normen und technische Spezifikation:

Überwachung QM-System:


DQS 000211 QM

Überwachung während der Fertigung:

OVENTROP

Olsberg, den 13.04.2006

i.V.



Dr. Ing. Foitzik
Technischer Leiter

i.A.



Dipl.-Ing. Tigges
Projekt Leiter