
G.Bee GmbH · Postfach 1153 · 74301 Bietigheim-Bissingen · Germany

Montage- und Bedienungsanleitung für Kugelhähne der Baureihe KFE 198



Anwendungsbereich:

Die Kugelhähne werden als Kessel Befüll und Entleerhähne an Heizungskreisläufen für Kalt- und Warmwasser verwendet. (Temperaturbereich 0°C bis max. 120°C) Die Druckstufe ist PN12.

Einbau / Montage:

Die Kugelhähne werden in der Schaltstellung „Offen“ geliefert. Die Schaltstellung der Kugel ist durch die Griffstellung erkennbar. Die Montage des Kugelhahnes muss fachgerecht durchgeführt werden. Zur Abdichtung der Innengewindeausführung müssen geeignete Dichtmittel verwendet werden.
Die Kugelhähne müssen zusätzlich mit dem Blindnippel geschlossen werden.
Die Gewindeverbindung sowie die Blindnippelverschraubung ist nach der Montage auf Dichtheit zu prüfen.

Bedienung:

Schließen: 90° Drehung des Bedienhebels im Uhrzeigersinn.
Öffnen: 90° Drehung des Bedienhebels gegen den Uhrzeigersinn.
Der Kugelhahn darf nur in Offen- oder Geschlossenstellung betrieben werden. Zwischenstellungen (Regelfunktion) beschädigen die Kugeldichtung. Dies kann zur Undichtheit der Absperrfunktion führen.

Wartung:

Bee – Kugelhähne sind wartungsfrei

Angewandte Regelwerke

Einteilung	Regelwerke
Werkstoffe	AD 2000 W6/2 DIN EN 12420
Gewindeanschlüsse	ISO 228
Prüfungen	DIN EN 12266-1 P10, P11, P12 Leckrate A

Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde gemäß den technischen Richtlinien und DIN EN Normen hergestellt.
Wir erklären die Konformität mit den oben genannten Regelwerken.

Sonstiges:

Bei unsachgemäßer Montage und /oder Bedienung erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.
Im Reparaturfall darf der Kugelhahn nur im Herstellerwerk geöffnet werden.

Verwaltung und Vertrieb
Bahnhofstraße 157
74321 Bietigheim-Bissingen
Fax.: 07142/53519
Versandanschrift und Warenannahme
Carl-Benz-Str. 42
74321 Bietigheim-Bissingen
Fax.: 07142/59848

Telefon: 07142/598-0
E-Mail: info@g-bee.de
internet: www.g-bee.de
USt-IdNr.: DE144958516

Banken: Volksbank Ludwigsburg (BLZ 604 901 50) 4 30076002
IBAN DE30 6049 0150 0430 0760 02 · SWIFT: GENO DE SG
Kreissparkasse Ludwigsburg (BLZ 604 500 50) 7 008 816
IBAN DE52 6045 0050 0007 0088 16 · SWIFT/BIC: SOLA DE S1 LBG
Landesbank B.-Württemberg (BLZ 600 501 01) 8 183 235
IBAN DE88 6005 0101 0008 1832 35 · SWIFT: SOLA DE ST
Postbank Stuttgart (BLZ 600 100 70) 4990-701

Rechtsgültige Firmierung:
G.Bee GmbH
Sitz: Bietigheim-Bissingen, Bahnhofstraße 157
Registergericht Heilbronn HRB 631-Bes.
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Norbert Layer